



B.1.2 AstrolT Güç Kaynağı - PU-201



B-TIBBİ İZOLASYON İZLEME SİSTEMLERİ

3 alarm gösterge panelini besleyebilir.AC 230V 50/60 Hz giriş gerilime, 24V DC çıkış gerilime sahiptir.Çıkış devresi dahili PTC ile korumalıdır.Çalışma sıcaklığı -5°C ile +50°C arasında, depolama sıcaklığı ise -25°C ile +60°C arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
BESLEME GERİLİMİ	230V AC
FREKANS	50 60 Hz
ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-5...+50C DERECE
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-25...+60C DERECE
ÇIKIŞ KORUMASI	DAHİLİ PTC
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710 : 2004

